

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 78 от 27.04.2018
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Петровском район
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Аткарском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес/место осуществления деятельности
410031, г. Саратов, ул. Б.Лермонтова, 69/412420, Саратовская область.
г. Аткарск, ул. Ленина, 100
Факс 884552 3-25-72, телефон 884552 3-10-02
ОГРН 1056405412964
ИНН/КПП 645060 6762 643802001
Аттестат аккредитации
RA, RU.21HK93
от 28.08.2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя ИЛШ
Малиогин Д.С.
Ф.И.О.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2/547В

от 04.12.20

1. Наименование пробы (образца) питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения;
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
3. Дата и время отбора пробы: 02.12.2020г. 10.25
4. Дата и время доставки пробы: 02.12.2020г. 14.00
5. Цель отбора: внебюджетное исследование. По договору № 13 от 20.02.2020г.
акт отбора проб № 443 от 02.12.2020г.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у (для) которого отбирались пробы (образцы): у ГУПСО «Облводоресурс» г. Саратов, ул. Провиантская, д.
(наименование, юридический адрес)
филиал ГУПСО «Облводоресурс – Екатериновский»
Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Первомайская, 110
(Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
7. Наименование и фактический адрес, где проводился отбор пробы (образца): филиал ГУПСО «Облводоресурс» «Облводоресурс - Екатериновский», Саратовская область, Екатериновский п. Индустриальный, кран водонапорной башни.
8. Код образца (пробы): K26204438вб/2
9. Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион, город, улица, дом и т.д.))
10. Дата изготовления: - Номер партии: -
Тара, упаковка: - Объем партии: -
11. НТД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Условия транспортировки: автотранспорт – сумка-холодильник
13. Условия хранения: -
14. Дополнительные сведения: проба отобрана на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
15. Примечание: Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец)
16. Лицо ответственное за оформление данного протокола Дамаева
Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛШ
Общее кол-во страниц 2 страниц

Код пробы (образца): K26204438вб/2
 Наименование образца: Питыевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Дата проведения лабораторных исследований: 02.12.2020г. - 04.12.2020г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

бактериологические

Бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1461	Общее микробное число	9	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительная информация (при необходимости):

1. подача в сеть

2. Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер (при отсутствии - серийный / заводской), год ввода в эксплуатацию:

Термостат электрический сузовоздушный ТС-80М-2, № 210134417 / 8216, 2015г.

Термостат электрический сузовоздушный ТС-80, № 410134437 / 2479, 2004г.

Термометр для оборудования медицинской техники СП-64, зав. № 80, 2008г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.
Фельдшер - лаборант	Григорьева В.М.
Врач бактериолог	Хруленко О.В.

Ответственный (е) за результативную часть протокола

Начальник бактериологической лаборатории Корсунцева Корсунцева Н.В.
 Должность подпись Ф.И.О.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
410031 г. Саратов, ул. Б. Горная, 69

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе»**
ОГРН 1056405412964

412420. Саратовская область г. Аткарск, ул. Ленина, 100
Тел/факс: (84552) 3-25-72, тел. 3-10-02, E-mail: atkarsk@gigiena-saratov.ru
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710021 от 23.04.2015г.



№ 342/2 от « 04 » декабря 2020г.

Гигиеническая оценка

результата лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения у филиала ГУП СО «Облводоресурс-Екатериновский» по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, п. Индустриальный, кран водонапорной башни.

Основание для проведения инспекции: договор на проведение производственного контроля №13 от 20.02.2020г.

Сведения об эксперте: врач по общей гигиене, заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе» Малогин Дмитрий Сергеевич, высшее медицинское образование (Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, диплом 106404 0025842, выдан 23 июня 2016 г., сертификат по специальности «Общая гигиена» 0164040009328 регистрационный № 43172 от 31.08.2017 г.;

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Рассмотренные документы: протокол лабораторного исследования, выполнен ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе» (Аттестат аккредитации ИЛ № RA.RU.21HK93 от 28.08.2018г.).

По результатам рассмотрения протокола лабораторного исследования можно сделать следующие выводы:

Выводы:

- 1) Результат микробиологического исследования (питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, протокол № 2/547В от 04.12.2020г.) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Д.С. Малогин