

Общее кол-во страниц 2 страница 1

Наименование образца: Питиевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Дата проведения лабораторных исследований: 15.09.2020г.- 17.09.2020г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

бактериологические

бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать.

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1167	Общее микробное число	27	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительная информация (при необходимости):

1.разв сеть

2.Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер (при отсутствии - серийный/ заводской), год ввода в эксплуатацию:

Термостат электрический сушевоздушный ТС-80М-2, № 210134417/ 8216, 2015г.

Термостат электрический сушевоздушный ТС-80, № 410134437 / 2479, 2004г.

Термометр для оборудования медицинской техники СП-64, зав. № 80, 2008г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.
Фельдшер - лаборант	Ермилова Л.Н.
Врач бактериолог	Хруленко О.В.

Ответственный (е) за результативную часть протокола

Начальник бактериологической лаборатории
Должность


подпись

Корсунцева Н.В.
Ф.И.О.